

# Textil-Flexible-Feuerschutzabschlüsse

## Systembeschreibung

### TFF-H

Klassifizierungsbericht: 101112218-A (IBS Linz)  
geprüft nach EN 1634-1

Klasse: E30 - E90  
EW20 - EW90

Schließrichtungen: horizontal

Schließzyklen: C - C2 abhängig von Ausführung  
(z.B. Größe, Gewicht)

Generell sind bei unseren horizontalen Textil-Flexiblen-Feuerschutzabschlüssen keine Drahtseilführungen in der lichten Öffnung nötig. **Der unsichtbare Brandschutz!**

Maximale Systemabmessungen bis zu 7,5 x 15 m betrachten wir als Standardausführungen. Es sind auch größere Systemabmessungen als Sonderausführung realisierbar.

Profitieren Sie von unseren innovativen, kugelgelagerten Führungsschienen, die ein sicheres und verschleißarmes Schließen und Öffnen auch bei Zugluft gewährleisten.

Äquivalente Schutzziele EI30/EI90 sind mit diversen Kompensationsmaßnahmen möglich. Um ein Ableiten des beaufschlagten Wassers im Falle von Sprinklerschutz zu ermöglichen, haben wir hierfür ein modifiziertes Gewebe entwickelt und geprüft und bieten Ihnen dieses bei Erfordernis als Sonderausführung an.



Stadtgalerie Schwaz (Österreich)



Bündner Kantonsschule, Chur (Schweiz)



Sparkasse Dillenburg, Geschäftsstelle Herborn  
(geöffneter Zustand)



Sparkasse Dillenburg, Geschäftsstelle Herborn  
(im Schließvorgang)