

VKF Brandschutzanwendung Nr. 22043

Gruppe 291	Diverse Bauteile	
Gesuchsteller	KGG Brandschutzsysteme GmbH Max Planck Str. 2 86757 Wallerstein Germany	
Hersteller	KGG Brandschutzsysteme GmbH 86757 Wallerstein Germany	
Produkt	TFF-H	
Beschrieb	Feuerschutzvorhang aus Glasfasergewebe, Edelstahl einlage, Silikon-Beschichtung, (D=0,63mm, MA=870g/m2), oben liegende Stahlwelle, seitlich mit Führungsschienen, horizontale Einbauanlage	
Anwendung	E 60-RF1 Bgepr=2660mm, Hgepr=3269mm, Brandbeanspruchung von unten, Anwendung nur mit Genehmigung der zuständigen kantonalen Feuerpolizei Anwendung siehe Folgeseiten	
Unterlagen	MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '210005672-2' (22.04.2010); ift, Rosenheim: Gutachterliche Stellungnahme '16-003218-PR01 (PB+KB-C04-UZ05-de-01)' (12.04.2017)	
Prüfbestimmungen	EN 1363-1, EN 1634-1	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: E 60	
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	01.11.2017	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	01.01.2015	



M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo

VKF Nr. 22043

Gruppe 291	Diverse Bauteile		
Gesuchsteller	KGG Brandschutzsysteme GmbH Max Planck Str. 2 86757 Wallerstein Germany	Gültigkeitsdauer	31.12.2021
Produkt	TFF-H		

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:
Gutachterliche Stellungnahme ift Rosenheim Nr. 16-003218-PR01 (PB+KB-C04-UZ05-de-01) vom 12.04.2017

- Einbau horizontal: Bmax=5000mm, Hmax=10000mm, Amax=50m2